
Ci da esempio di quali sono i parametri per entrare nell'iter di connessione semplificato:

realizzati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa tensione;
aventi potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo;
aventi potenza nominale non superiore a 20 kW;
per i quali sia contestualmente richiesto l'accesso al regime dello scambio sul posto;
posizionati sui tetti degli edifici con le modalità di cui all'articolo 7 -bis , comma 5, del decreto legislativo
n. 28 del 2011;
assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di prelievo. Chiudi